



EMC Test Certificate

Certificate No

K72790.01

Page

1

Date of Issue

01 May 2007

Applicant
Satec Ltd.
Tested to

CISPR 22: 2005, Class A

EN 61000-6-2: 2001

IEC 61000-4-2: 2001

IEC 61000-4-3: 2006

IEC 61000-4-4: 2004

IEC 61000-4-5: 2005

IEC 61000-4-6: 2006

IEC 61000-4-8: 2001

Air Discharge, 8kV

Contact Discharge, 4kV

(80-1000 MHz), 10V/m

80% A.M. by 1kHz

2kV Power Lines, 1kV Signal Lines

COM. Mode; 1kV, Dif. Mode; 1kV Power Lines

2kV Signal lines

(0.15-80 MHz) 10VRMS, 80% A.M. by 1kHz

Power and Signal Lines

30A/m, 50Hz

Certified Product

E.U.T.

Power Meter

Model:

PM130EH PLUS*

Serial No.:

Not Designated

* See customer's declaration dated 18 April 2007 in ITL test report no. E72790.00.

This is to certify that the product specified herein has been tested and found compliant with the requirements noted above.

Signature: _____

D. Yadidi

EMC Test Engineer

Signature: _____

I. Raz

EMC Laboratory Manager

ITL091 Rev 1.6 26/06/05

I.T.L. (Product Testing) Ltd.

 HEAD OFFICE & PRODUCT SAFETY LAB
1 Batsheva St. P.O.B 87
Lod 71100 ISRAEL
Tel: 972-8-9153100 Fax: 972-8-9153101

 EMC LABORATORY
Kfar Bin Nun 99780
ISRAEL

Tel: 972-8-9797799 Fax: 972-8-9797702

 מעבדת תאימות אלקטרומגנטית
כפר בין נון 99780
ישראל

טל 972-8 9797702 פקס 972-8 9797799

א.י.טי.אל (בדיקת מוצרים) בע"מ

 משרד ראשי ומעבדת בטיחות מוצר
רחוב בתשבע 87, ד. 87
לוד 71000 ישראל

טל 972-8 9153101 פקס 972-8 9153100